

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ
"Ульканская средняя
общеобразовательная школа № 2"
Е.П.Русанова
« ____ » _____ 20__ г.

АКТ
проведения тренировочной эвакуации детей
из здания образовательного учреждения
МОУ «Ульканская СОШ №2» по ул. Машурова 1

от 15.09. 2023 года

I. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Наименование учреждения (ведомственная принадлежность) МОУ "Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2"
2. Этажность здания, степень огнестойкости трехэтажное
3. Количество основных эвакуационных выходов 5
4. Количество обслуживающего персонала/педагогического персонала 69
5. Общее количество детей 318
6. В момент эвакуации в здании находилось детей 265 на 19.09.20223
- 7.

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

1. Способ оповещения звуковое автоматическое, серия коротких звонков
2. Количество использования выходов при эвакуации 3
3. Время эвакуации детей после оповещения: через 160 секунд
4. Нормативное время эвакуации летнее/зимнее 3 минуты
5. Место сбора детей обучающихся после эвакуации в летнее/зимнее время стадион за территорией школы, в зимнее – подъезды домов, магазины (согласно инструкции)

III. ВЫВОДЫ

1. Эвакуацию детей признать удовл. / не удовл. Удовлетворительная 3 мин.
2. Действия обслуживающего персонала / педагогического персонала признать неудовлетворительные: оставлены открытые двери и окна в учебных кабинетах

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Провести анализ тренировочной эвакуации с учётом ошибок на педчасе
2. Организовать и провести повторную тренировочную эвакуацию совместно с органами МЧС

Зам. директора по БЖ ОБОП

Т.М.Рязанова